

华南理工大学国际校区C1c栋十二楼动物实验室改造工程答疑澄清公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：SCUT-GC-20250003

原公告的采购项目名称：华南理工大学国际校区C1c栋十二楼动物实验室改造工程

首次公告日期：2025年06月25日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1.风速传感器图纸及清单均要求是Dwyer 风速变送器641系列，采购推荐品牌传感器要求是西门子、江森、霍尼韦尔，请明确以哪个为准。

回复：请在交易系统下载最新修订的磋商文件，以最新的磋商文件《主要材料（设备）厂家或品牌选用表》为准。

2.品牌表提供的烟感探头采购推荐品牌为恒安、胜捷、泰昌，其中恒安、胜捷、泰昌确定均不生产烟感探头，能否再提供一些可参考品牌。

回复：请在交易系统下载最新修订的磋商文件，以最新的磋商文件《主要材料（设备）厂家或品牌选用表》为准。

3.图纸及清单并未明确洁净灯具及杀菌灯的外框材质，磋商文件中材料名称为不锈钢吸顶式洁净灯、不锈钢紫外线杀菌灯，请明确洁净灯具及杀菌灯的外框材质。

回复：外框材质为304不锈钢

4.响应文件提交截止时间和开启时间延长至：2025年07月09日09时30分（北京时间）

5.磋商公告及磋商文件其他内容不变，有不一致的地方，以本答疑澄清公告为准。

更正日期：2025年07月03日

三、其他补充事宜

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：华南理工大学

地址：广州市天河区五山路381号

联系方式：胡老师、刘老师、曾老师，020-87112959

2.采购代理机构信息

名称：广东华工工程建设监理有限公司

地址：广州市天河区五山科技广场金华园区七楼726

联系方式：梁工、曾工，020-88138686-8002

3.项目联系方式

项目联系人：梁工、曾工

电话：020-88138686-8002