

广东省广裕集团从化实业有限公司生产车间风扇采购项目竞价文件澄清及延期公告

广东省广裕集团从化实业有限公司生产车间风扇采购项目 竞价文件澄清及延期公告

各潜在供应商：

现就广东省广裕集团从化实业有限公司生产车间风扇采购项目发布澄清及延期公告，具体内容如下：

一、澄清内容：

1、原竞价文件“第一章 竞价公告 二、供应商资格要求”：

“8. 供应商必须提供施工人员电工专业技术证书复印件（初级或初级以上电工证）。”

现修改为：

8.供应商必须提供持有施工人员特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）复印件。

2、原竞价文件“第一章 竞价公告 三、电子竞价文件的获取”：

“3.报名上传资料要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任） 5）供应商必须提供施工人员电工专业技术证书复印件（初级或初级以上电工证）。”

现修改为：

3.报名上传资料要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任） 5）供应商必须提供施工人员特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）复印件。

3、原竞价文件“第三章 用户需求书 二、产品、安装、调试及验收要求”：

“3.本项目包括采购、送货、安装。安装涉及用电，报价人必须提供施工人员电工专业技术证书复印件（初级或初级以上电工证），无专业技术证书复印件视为无效报价。”

现修改为：

3.本项目包括采购、送货、安装。安装涉及用电，报价人必须提供施工人员特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）复印件，无证书复印件视为无效报价。

4、原竞价文件“第三章 用户需求书 二、产品、安装、调试及验收要求”：

“5.货物安装调试及验收

成交供应商必须按照需求单位要求，安排具有电工专业技术证书的人员把每一台吊扇安全、牢固地安装到需求方指定位置，成交商如安装不牢固或不按产品说明违反操作规程，造成如脱落伤人等系列安全生产事故，成交商必须承担全部民事和刑事责任，需求方一概不负任何法律责任。”

现修改为：

5.货物安装调试及验收

成交供应商必须按照需求单位要求，安排具有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）的人员把每一台吊扇安全、牢固地安装到需求方指定位置，成交商如安装不牢固或不按产品说明违反操作规程，造成如脱落伤人等系列安全生产事故，成交商必须承担全部民事和刑事责任，需求方一概不负任何法律责任。

5、原竞价文件“第四章 报价附件 广东省广裕集团从化实业有限公司生产车间风扇采购项目合同 三、商务要求”：

“（三）安装、调试与验收

乙方必须按照甲方要求，安排具有电工专业技术证书的人员把每一台吊扇安全、牢固地安装到需求方指定位置，乙方如安装不牢固或不按产品说明违反操作规程，造成如脱落伤人等系列安全生产事故，乙方必须承担全部民事和刑事责任，甲方一概不负任何法律责任。

乙方必须依照采购文件的要求，签订合同后乙方需根据采购方安装计划将电风扇送到指定地点，货品验收合格后组织施工，总工期为60天。安装调试完毕后按国家有关的规定、规范、采购文件中有关约定进行验收。

原拆除更换下的吊扇由甲方统一进行处理，乙方未经允许不得处置。”

现修改为：

（三）安装、调试与验收

乙方必须按照甲方要求，安排具有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）的人员把每一台吊扇安全、牢固地安装到需求方指定位置，乙方如安装不牢固或不按产品说明违反操作规程，造成如脱落伤人等系列安全生产事故，乙方必须承担全部民事和刑事责任，甲方一概不负任何法律责任。

乙方必须依照采购文件的要求，签订合同后乙方需根据采购方安装计划将电风扇送到指定地点，货品验收合格后组织施工，总工期为60天。安装调试完毕后按国家有关的规定、规范、采购文件中有关约定进行验收。

原拆除更换下的吊扇由甲方统一进行处理，乙方未经允许不得处置。

6、原竞价文件“第三章 用户需求书 一、采购内容”及“第四章 报价附件 广东省广裕集团从化实业有限公司生产车间风扇采购项目合同 二、采购内容”：

2.采购并安装250台壁扇

壁扇采购数量及相关参数

电风扇采购数量	250台
电风扇类型	壁扇
电风扇品牌	钻石牌
扇叶规格	18寸
额定功率	80W及以上
额定电压	220V
扇叶片数	5片
控制方式	开关式
颜色	白加绿色
扇叶材质	塑料叶片
电机	国标电机（全铜芯电机）
能效等级	不低于三级
最高限价	65416元
备注	每台需安装在柱子上，使用2.5平方铜芯电线，必须带地线。电线需套PVC线管安装，线管需用不锈钢半码固定。 每台需安装带开关插座，每台壁扇用线长度约50米。

现修改为：

2.采购并安装250台壁扇

壁扇采购数量及相关参数

电风扇采购数量	250台
电风扇类型	壁扇
电风扇品牌	钻石牌
扇叶规格	18寸
额定功率	80W及以上
额定电压	220V
扇叶片数	5片
控制方式	遥控加开关式
颜色	白加绿色
扇叶材质	塑料叶片
电机	国标电机（全铜芯电机）
能效等级	不低于三级
最高限价	65416元
备注	每台需安装在柱子上，使用2.5平方铜芯电线，必须带地线。电线需套PVC线管安装，线管需用不锈钢半码固定。 每台需安装带开关插座，每台壁扇用线长度约50米。 共25个车间需要安装，每个车间安装10台。

二、延期部分

- 1、竞价文件获取截止时间延期至：2025年5月21日17：00（北京时间，下同）；
- 2、竞价开始时间延期至：2025年5月22日9时00分；
- 3、竞价结束时间延期至：2025年5月22日17时00分。

注：本修改澄清文件作为竞价文件的一部分，与原竞价公告、原竞价文件同一内容表述不一致时，以本修改澄清文件为准，本修改澄清文件未涉及内容仍按原竞价公告、原竞价文件为准，竞价文件其他内容保持不变。

特此公告！

采购人：广东省广裕集团从化实业有限公司

二〇二五年五月十八日

